

ΔΕΗ/ΗΖ


UPS
120kVA

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

4x250 A

προς ΠΙΝΑΚΑ
ΑΙΘ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ




νέος ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΟΥ UPS

ΝΥΥ 3x70+35 mm² (R,S,T,PE)
ΝΥΥ 2x70 mm² (N)

ΥΠΟΓΕΙΟ


ΜΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ




νέος ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΝΥΥ 3x70+35 mm² (R,S,T,PE)
ΝΥΥ 2x70 mm² (N)

νέος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Studio 1



νέος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Studio 3



2ος ΟΡΟΦΟΣ

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ STUDIO 1 ΚΑΙ 3

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Η-1